

Ultra-500.00.000 BO

Подвод воды
Ду100 Ру16

Отвод воды
Ду100 Ру16

Место установки
приборов КИПиА G-1/2"(внутр.)

Б(1:2)

Рис.1
B-B

Камера поворотная

Горелочное устройство

п. 3

1. *Размеры для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002-т.
3. Материал МКРР 130 (0,05мз – 6,5 кг) поз.2 использовать для уплотнения зазора между горелочным устройством и отверстием в камере поворотной (рис.1), на время транспортировки укладывается в трубу жаровую.
4. Размеры d, D, M показаны условно и соответствуют горелочному устройству.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
A4		1	Ultra-500.00.000	Котел в сборе	1	
				Материалы		
		2				
Ultra-500.00.000 BO						
1	Зам.	-		Котел водогрейный Ulrattherm 500	Лит.	Масса
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1050	1:10
Разраб.					Лист	Листов
Пров.						1
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						

Копировал

Формат A2

A

A

Патрубок предохранительного
клапана G1¼

Люк осмотра и очистки
газохода

Продувочно-дренажный
патрубок G 1¼

Штуцер слива
конденсата G½

88

172